



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ УПРАВ-
ЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО РСО-АЛАНИЯ

(362020, г. Владикавказ, ул. Островского, 33, тел. /факс +7(8672) 70-70-28, e-mail: ugpn-rso@rambler.ru,
номер телефона доверия МЧС России +7 (499) 216-99-99; телефон доверия МЧС России +7 (863) 240-66-10,
8 (800)700-81-12; телефон доверия ГУ МЧС России по РСО – Алания +7(8672) 75-84-32)

Отдел надзорной деятельности по Моздокскому району

(РФ, 363755, РСО – Алания, г. Моздок, ул. Железнодорожная, 8, тел. /факс +7(86736) 2-70-02; e-mail: ond.mozdok@vandex.ru)

Предписание № 116/1/86
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

средняя общеобразовательная школа № 7 г. Моздока

(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

- Республики Северная Осетия – Алания

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспекто-
ра Моздокского района по пожарному надзору № 116 от «25» сентября 2019 года,
ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в
период с "1" октября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. и "10"
октября 2019 г. с 15 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. проведена проверка
заместителем Главного государственного инспектора Моздокского района по пожарному
надзору старшим лейтенантом внутренней службы Котиковой Ксенией Николаевной по-
мещений и территории Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
– средней общеобразовательной школы № 7 г.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по
Моздока РСО -Алания, расположенной по адресу: РСО-Алания, г. Моздок, ул. Кирова, 112

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)
совместно с Директором МБОУ СОШ № 7 г. Моздока Яхьяевым Амиром Абасовичем и
зам. директора по АХЧ Дациевой Айгуль Казбековной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас-
ности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обя-зательных требо-вания пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только вы-полнение)
1	2	3	4	5
1.	На объекте не допускать снятие дверей преду-смотренных проектной документацией.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; п. 23 «д» ППР РФ	10.10.2020г	
2.	Предел огнестойкости дверей в хозяйственные помещения предусмотреть не менее 0,6 ч.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 1.82 СНИП 2.08.02-89*	10.10.2020г	
3.	Не допускать отделку путей эвакуации мате-	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4	10.10.2020г	

	риалами с неизвестными показателями пожарной опасности(деревянная рейка)	ФЗ № 117; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	
4.	В процессе эксплуатации не допускать изменение конструктивных, объемно-планировочных решений без проекта	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п.4.3 СНиП 21-01-97*	10.10.2020г
5.	Предоставить акт проверки качества огнезащитной обработки	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 ФЗ № 123; п. 21 ППР РФ	10.10.2020г
6.	Не допускать эксплуатацию эвакуационных выходов шириной менее 1,2 метра.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 6.16 СНиП 21-01-97*	10.10.2020г
7.	Помещение столовой обеспечить двумя эвакуационными выходами.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 6.12* СНиП 21-01-97*	10.10.2020г
8.	Не допускать устройство ступеней с различной высотой в пределах марша лестницы.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	10.10.2020г
9.	Предел огнестойкости лестницы предусмотреть не менее нормативного.	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 5.18* СНиП 21-01-97*	10.10.2020г
10.	Предусмотреть ограждения с перилами при перепаде высот (лестницы), при высоте лестниц более 45 см.	ст.3; ст.4, п.2, п.3, п.4; ст.6 N 123-ФЗ; ст. 46 N 184-ФЗ; п. 6.28* СНиП 21-01-97*	10.10.2020г
11.	Не допускать отделку путей эвакуации материалами с неизвестными показателями пожарной опасности(деревянные полы)	ст.46 ФЗ № 184; ч.4 ст.4 ФЗ № 117; п. 6.25* СНиП 21-01-97*	10.10.2020г

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Моздокского района по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



К.Н. Котикова

«10» 10 2019 г.

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Директор Яхъяев А.А.

(должность, фамилия, инициалы)

«10» 10 2019 г.